

De Bosuil Hechtel-Eksel

Lupinestraat 1

3940 Hechtel-Eksel (Hechtel)

☎ +32 11 73 21 06

📠 +32 11 73 21 06

@ jaak.jcbs@gmail.com

🌐 www.jeugdenvakantiecentrum.be



De Bosuil is mooi en rustig gelegen in een bos in de Limburgse Kempen. Je kunt je ook uitleven op de sport- en spelterreinen rond het gebouw. De benedenverdieping is toegankelijk en beschikt over een ingerichte keuken, 3 slaapkamers en een zitruimte.



Toegankelijkheidsinfo

Toegangspad, ingang en onthaal

Op het toegangspad kan je wat hulp nodig hebben voor een drempeltje van 4 cm, de dwarselling van het pad en de stukken in gras en vaste aarde. Het pad is 90 cm breed. Aan de deur is er een drempel van 9 cm. Er is voldoende circuleringsruimte.

Looproutes en niveauverschillen

De belangrijkste ruimtes liggen op de benedenverdieping. Hier en daar wat nipte opstel- en circuleringsruimte aan de deuren op de routes, maar voldoende voor gebruik.

Eetzaal / multifunctionele ruimte

Voldoende circuleringsruimte. Er is een onderrijdbare tafel aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet

Wat nipte opstel- en circuleringsruimte voor en achter de deur. Er is voldoende opstelruimte voor en schuin voor het toilet, ernaast heb je 83 cm. Het toilet is 43 cm hoog. Er is 1 beugel aanwezig.

Slaapkamer en sanitair blok / badkamer

18 toegankelijke bedden in de 3 slaapkamers. De bedden zijn 42 cm hoog (foto 2). Er is een inrijdbare douche met doucheroelstoel met opklapbare armleuningen (foto 3). De ruimte volstaat om een transfer te maken. Het toilet werd besproken bij Gemeenschappelijk toilet. De wastafel is onderrijdbaar, voor de wastafel heb je 101 cm opstelruimte.





All-in vakantieverblijf

Dit vakantieverblijf behaalde recent het Vlaams label voor toegankelijk toerisme, niveau A. Dit betekent dat het **basistoegankelijk voor personen met een handicap** is. Het verblijf is voor de meeste mensen met een beperkte mobiliteit bruikbaar. Assistentie kan voor sommige onderdelen wel nodig zijn.

Het toegankelijkheidslabel werd uitgereikt na uitgebreide opmeting ter plaatse van volgende onderdelen: het toegangspad vanaf de openbare weg, de ingang en het onthaal, het gemeenschappelijk toilet, het restaurant of de eetzaal, de slaap- en badkamer en de looproutes tussen alle onderdelen.

Bij een groepsverblijf bekijken we ook de multifunctionele ruimte.

Meer info over het toegankelijkheidslabel: www.toegankelijkcreizen.be

toegankelijkheidsinfo

De uitgebreide meetresultaten van dit verblijf kan je nalezen op www.toevla.be. Op de keerzijde vind je alvast een korte beschrijving van de belangrijkste toegankelijkheidskenmerken. Hier enkele vaak voorkomende afvoetsingsmaten:

- Deuren en doorgangen: overal minstens 85 cm breed
- Deuren: 50 cm opstelruimte aan de zijde van de klink
- Helling: 5 tot maximum 10%, afhankelijk van de lengte van het hellend vlak
- Circulatieruimte: vrije draaicirkel van 150 x 150 cm
- Lift: minstens 110 cm breed, 140 cm diep
- Inrijdbare douche: drempel maximum 2 cm, douchezitje met steunbeugels of douche(rol)stoel met armleuningen
- Opstelruimte naast een toilet of douchezit: 90 cm
- Opstelruimte voor een toilet of douchezit: 120 cm
- Onderrijdbare wastafel: vrije hoogte 70 cm, diepte 40 cm en breedte 90 cm
- Onderrijdbare tafel: idem, maar diepte minstens 60 cm
- Bed: de bovenkant bevindt zich op een hoogte van 46 cm tot 54 cm

legende van de iconen



telefoon



fax



e-mail



website



toegankelijkheidslabel



hotels, vakantiecentra
totaal aantal kamers
jeugdverblijven
totaal aantal bedden



kampeerverblijf
totaal aantal plaatsen



betaalkaarten aanvaard



lift aanwezig



honden welkom



hotels, vakantiecentra
en **kampeerverblijven**
restaurant of snackbar
jeugdverblijven
maaltijden mogelijk
privé-parking



bar of cafetaria



zwemgelegenheid



sauna



fitness



jacuzzi



internetverbinding